



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA

## HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM

Rua dos Expedicionários, 140–CEP: 11930-000–Pariquera-Açu/SP  
Fone: (13) 3856-9600–Fax: (13) 3856-9658–C.N.P.J.: 57.740.490/0001-80

Filial: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA  
HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM**

Av. Rui Barbosa, 541–CEP: 11740-000–Itanhaém/SP–Fone: (13) 3421-1900–C.N.P.J.: 57.740.490/0002-60

### TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 034/14 PROCESSO 053/14

**OBJETO:** Aquisição de Equipamentos de Informática.

O Diretor Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, no uso de suas atribuições legais **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, que o Lote 02 do anexo I do Edital sofreu retificação, passando a constar da seguinte forma:

#### LOTE 02

ITEM 4R	APRES.	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
04	UN	2	<b>NO-BREAKs 3 KVA</b> Montagem em rack <b>Potência de Saída (VA): 3000</b> <b>Potência de Saída (W): 2700</b> Tensão de Entrada (V): 220 Tensão de Saída (V): 220 Conexão de Entrada: Deverão conter cabos de força no novo padrão brasileiro NBR14136. Se necessário baterias externas, contar cabo de conexão de 1,5 metros, para alocação fora do rack Software de gerenciamento incluso Tipo de Bateria: Selada, Livre de Manutenção Estabilizado: Sim <b>Autonomia meia carga (min): 50 minutos</b>  Garantia: 2 anos balcão

Permanecem inalteradas as demais condições do edital, bem como fica mantida a data do Pregão.

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.

Pariquera-Açu, aos 06 de junho de 2014.

**JOSÉ ANTONIO ANTSCZEZEM**  
**DIRETOR SUPERINTENDENTE**  
**CONSAÚDE**